Courrier arrivé le
30 OCT. 2018
35223

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes Côte d'Azur

Préfecture de VAUCLUSE
ARS PROVENCE-ALPES-COTE d'AZUR - Délégation Départementale 84

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Edité le 30 octobre 2018

MAIRIE DE CAUMONT SUR DURANCE
Place du 8 mai 1945

84510 CAUMONT SUR DURANCE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

ADDUCTION SYND.DURANCE VENTOUX

- - -	Type	Code	Nom
Prélèvement		00109068	
Unité de gestion		0038	ADDUCTION SYND.DURANCE VENTOUX
Installation	UDI	000183	ADDUCTION SYNDICALE CAVAILLON
Point de surveillance	S	0000000282	ECOLE PRIMAIRE
Localisation exacte			ROBINET CANTINE - RTE DE GADAGNE
Commune			CAUMONT-SUR-DURANCE

Prélevé le : jeudi 18 octobre 2018 à 12h00
par : CARSO MARION
Type visite : D1

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	18,3 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,5 unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,11 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,13 mg(Cl2)/L				

Commentaires de terrain

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type de l'analyse : D1A Code SISE de l'analyse : 00109143 Référence laboratoire : LSE1810-11367

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	0,12 NFU				2,00
MINERALISATION					

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : D1A Code SISE de l'analyse : 00109143 Référence laboratoire : LSE1810-11367

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	639	µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00109068)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
L'ingenieur d'études sanitaires

Sylvain D'AGATA