Agence Régionale de Santé Provence-Alpes Côte d'Azur

Préfecture de Vaucluse
ARS PROVENCE ALPES COTE d'AZUR - Délégation départementale 84
CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Avignon, le 19 juillet 2019

Courrier arrivé le : 39164

22 JUIL. 2019

Mairie, 84510 CAUMONT

Destinataire(s) :

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ EAU

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE CAUMONT SUR DURANCE

MONSIEUR LE PRESIDENT - SYND. DES EAUX DURANCE VENTOUX

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

ADDUCTION SYND.DURANCE VENTOUX

Prélèvement et mesures de terrain du	21/06/2019 à 14h16	pour l'ARS et par	CARSO MARION		
Unité de gestion :	0038	ADDUCTION SYND.DURANCE VENTOUX			
Installation :	000183	ADDUCTION SYNDICALE CAVAILLON (UDI)			
Point de surveillance :	0000000282	ECOLE PRIMAIRE - CAUMONT-SUR-DURANCE (ROBINET CANTINE - RTE DE GADAGNE)			
Commune :	**CAUMONT-SUR-DURANCE**	Motif de prélèvement :	CS	Type d'analyse :	D1A
Code Sise analyse :	00111297	Référence laboratoire :	LSE1906-20365	Numéro de prélèvement :	**08400111219**

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 08400111219)
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
L'ingénieur d'études sanitaires

DAGATA

Sylvain D'AGATA

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes Côte d'Azur

Préfecture de Vaucluse
ARS PROVENCE ALPES COTE d'AZUR - Délégation départementale 84
CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	18,1	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,5	unité pH			6,5	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,13	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,17	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	0,18	NFU				2,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	627	µS/cm			200	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	3	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.