

Avignon, le 10 février 2026

Destinataire(s) :

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ EAU

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE CAUMONT SUR DURANCE

MONSIEUR LE PRESIDENT - SYND. DES EAUX DURANCE VENTOUX

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

ADDUCTION SYND.DURANCE VENTOUX

Prélèvement et mesures de terrain du 17/12/2025 à 13h44 pour l'ARS et par CARSO MARION

Unité de gestion : 0038 ADDUCTION SYND.DURANCE VENTOUX

Installation : 000183 ADDUCTION SYNDICALE CAVAILLON (UDI)

Point de surveillance : 0000000527 MAIRIE - CAUMONT-SUR-DURANCE (robinet sanitaire mairie PL 8 MAI 1945)

Commune : **CAUMONT-SUR-DURANCE** Motif de prélèvement : CS Type d'analyse : D1A

Code Sise analyse : 00139091 Référence laboratoire : LSE2512-16590 Numéro de prélèvement : **08400138797**

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 08400138797)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

			Limites de qualité		Références de qualité			
<u>Mesures de terrain</u>			Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL								
Température de l'eau			13,1	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE								
pH			7,5	unité pH			6,5	9,00
MINERALISATION								
Conductivité à 25°C			630	µS/cm			200	1100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION								
Chlore libre			<0,03	mg(Cl2)/L				
Chlore total			<0,03	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire			Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	0,16	NFU				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		